

Aerobiológiai vizsgálatok jegyzőkönyve

Megbízó neve és címe: xxx	
Mintavétel pontos helye: xxxx	
Mintát vette: xxxx	
Oldalszám: 3	
Mintavétel: 2011. 09. 26.	Eredménykiadás: 2011. 10. 04.

Mintavétel és feldolgozás

A mintavétel SAS IAQTM típusú levegő mintavevővel történt (100-100 liter levegő). Az összes telepképző baktérium kimutatásához véres agart, *Legionella* baktérium kimutatása céljából *Legionella*-szelektív GVPN táptalajt alkalmaztunk. A véres agart 37 °C-on 3 napig, a GVPN táptalajt 37°C-on 10 napig inkubáltuk.

Vizsgálati eredmények

A össz-baktériumszám- és *Legionella* vizsgálatok eredményei:

Táblázat A levegővizsgálatok eredményei

Sor-szám	Mintavétel helye	Összes telepképző baktérium szám (CFU*/m ³)	<i>Legionella</i> szám (CFU*/m ³)
1	műtő	20	<10

* CFU: Colony Forming Unit = telepképző egység
nv = nem vizsgált

Az eredmények értékelése


A megvizsgált helyiség levegőjének baktériumtartalma nem haladta meg a beltéri levegőminőségre vonatkozó rendelet tervezetben szereplő értéket (<500 CFU/m³ levegő). A mintából *Legionella* ill. egyéb kórokozó baktérium nem tenyésztett ki. Az egészségi kockázat minimális szintű.

Megállapítható, hogy az elvégzett klímatisztítás után a levegő mikrobiológiai szempontból megfelelő minőségű.

A szakvéleményt készítette:

Budapest, 2011. október 4.

DONATELLO BT.
1145 Budapest, Gyarmat u. 38/B
Adószám: 21055885-3-42
Bank-számlaszám: 11713005-20371416



Dr. Magyar Donát
aerobiológus